/ 06.2019 / v.A. - 103027237 / B / 2019-06-28 / AE-Nr. 11143

S SCHMERSAL

DE Betriebsanleitung Seiten 1 bis 2

1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage des Schaltgerätes. Die Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

1.3 Haftungsausschluss

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typenschlüssel

Diese Betriebsanleitung ist gültig für folgende Typen:

BN 20-11Z

Nr.	Option	Beschreibung
1	01	1 Öffner
	02	2 Öffner
	10	1 Schließer
	20	2 Schließer
	11	1 Öffner / 1 Schließer
	R	1 Raster
	2R	2 Raster
	11R	2 Raster Öffner / Schließer

2.2 Sonderausführungen

Für Sonderausführungen die nicht im Typenschlüssel unter 2.1 aufgeführt sind gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemäß, soweit diese mit der serienmäßigen Ausführung übereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Die Varianten der Magnetschalter BN 20 mit zwei Kontakten sind auch zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach ISO 14119 einsetzbar.



Die Magnetschalter sind gemäß ISO 14119 als uncodierte Bauart 3-Schaltgeräte klassifiziert.

Zur Betätigung des Magnetschalters können nur die gelisteten Magnete eingesetzt werden. Nur mit diesen Magneten ist die einwandfreie Funktion und Wiederholgenauigkeit sichergestellt.

Mit einer geeigneten Auswertung und verdecktem Einbau können die Anforderungen für Sicherheitsanwendungen bis zu PL e gemäß ISO 13849-1 erfüllt werden.

2.4 Technische Daten

Vorschriften:	IEC 60947-5-1
Gehäuse:	AlSi 12, Druckguss, lackiert
Schutzart:	IP67 gem. IEC 60529
Wirkweise:	magnetisch
Leitungseinführung:	2x M16
Anschlussart:	Schraubanschluss
Schaltspannung:	max. 250 VAC/DC
Schaltstrom:	max. 3 A
Schaltleistung:	max. 120 VA/W
Überschlagsspannung:	> 600 VAC (50 Hz)
Betätigungsgeschwindigkeit:	max. 18 m/s
Schalthäufigkeit:	max. 300 /s
Schaltzeit "Schließen":	0,3 ms 1,5 ms
Schaltzeit "Öffnen":	max. 0,5 ms
Prelldauer:	0,3 ms 0,6 ms
Umgebungstemperatur:	− 25 °C + 90 °C
Mech. Lebensdauer:	10 ⁹ Schaltspiele
Elektr. Lebensdauer:	10 ⁶ 10 ⁹ Schaltspiele, je nach Belastung
Erschütterungsfestigkeit:	50 g sinusförmige Schwingung
Wiederanfahrgenauigkeit:	± 0,25 mm, T = konstant
Schockfestigkeit:	30g / 11ms
Anzugsdrehmomente:	
- Deckelschrauben:	min. 0,6 Nm
- Kabelverschraubung:	min. 1,2 Nm
- Verschlussschrauben:	min. 1,2 Nm
B _{10D} gemäß ISO 13849-1:	
- Öffner (bei 20 % Kontaktlast): 20.000.000
- Schließer (bei 20 % Kontaktl	ast): 20.000.000



Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet unter www.schmersal.net.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise



Bei der Montage an Schutzeinrichtungen sind die Anforderungen der Norm ISO 14119 zu berücksichtigen.

Zur Befestigung des Gehäuses sind 2 Langlöcher vorhanden. Die Montagelage ist beliebig, vorausgesetzt die Betätigungsflächen stehen sich gegenüber.


Magnetschalter und Betätiger

- nicht als Anschlag benutzen.
- nicht in starken Magnetfeldern anbringen.
- · möglichst nicht auf ferromagnetischem Material anbringen.
- keinen starken Vibrationen und Stößen aussetzen.
- an Schutzeinrichtung unlösbar befestigen.

Ein Schutzleiter ist erforderlich. Eisenspäne fernhalten.

3.2 Abmessungen

Alle Maße in mm.



4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss




Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.


Die Kontaktbezeichnungen sind im Schalterinnenraum benannt. Die Kabelverschraubung (im Lieferumfang) ist nur zulässig für fest verlegte Kabel und Leitungen. Für die notwendige Zugentlastung hat der Errichter zu sorgen. Nach erfolgtem Anschluss ist der Schalterinnenraum von Schmutzteilen zu säubern.

4.2 Kontaktvarianten und Schaltwege


1 Schließer BN 20-10Z oder 1 Öffner BN 20-01Z mit Schaltmagnet BP 20



1 Raster BN 20-RZ mit Schaltmagnet BP 20N




1 Raster BN 20-RZ mit Schaltmagnet BP 20S





In den Ausführungen -10 und -01 muss bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N).

4.3 Schaltvermögen



5. Wartung

Bei sorgfältiger Montage unter Beachtung der oben beschriebenen Hinweise ist nur eine geringe Wartung notwendig. Bei rauen Betriebsbedingungen empfehlen wir eine regelmäßige Wartung mit folgenden Schritten:

- Prüfen des Betätigers und des Magnetschalters auf festen Sitz
- Entfernen von Schmutzresten
- Prüfen der Kabel-/Leitungseinführung entsprechend der hierfür gültigen Betriebsanleitung



Gehäuse nicht unter Spannung öffnen.

Beschädigte oder defekte Geräte sind auszutauschen.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage

Das Schaltgerät ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.

6.2 Entsorgung

Das Schaltgerät ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com



