



## Baumusterprüfbescheinigung

06129

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG  
Im Ostpark 2  
35435 Wettenberg

Name und Anschrift des  
Herstellers: siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:  
23.520.25/05-122-48 Bac/san

Ausstellungsdatum:  
08.09.2006

Produktbezeichnung: Sicherheits-Relais-Kombination

Typ: SRB 320XV3  
SRB 220XV2

Bestimmungsgemäße  
Verwendung:

Prüfgrundlage: 73/23/EWG "Niederspannungsrichtlinie" (2005-06)  
89/336/EWG "EMV-Richtlinie" (2005-06)  
GS-ET-20 "Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von  
Sicherheitsschaltgeräten" (2005-02)  
DIN EN 60947-5-1 "Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische  
Steuergeräte"

Bemerkungen: Die sicherheitsrelevanten Strompfade mit den Freigabekontakten 13-14, 23-24 und 33-34  
(SRB 220XV2: nur 13-14 und 23-24) erfüllen hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Funktion die  
Anforderungen der Kategorie 4 nach DIN EN 954-1 (1997-03).  
Die sicherheitsrelevanten Strompfade mit den rückfallverzögerten Freigabekontakten 47-48 und 57-58  
(SRB 220XV2: 37-38 und 47-48) erfüllen hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Funktion die  
Anforderungen der Kategorie 3 nach DIN EN 954-1 (1997-03).

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (**Maschinen**).

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am:

30.06.2011

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und  
Zertifizierungsordnung vom April 2004.

  
Dipl.-Ing. Stefan Stommel  
Leiter der Zertifizierungsstelle

