



## Baumusterprüfbescheinigung

06068

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des  
Bescheinigungsinhabers:  
(Auftraggeber) Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG  
Im Ostpark 2  
35435 Wettenberg

Name und Anschrift des  
Herstellers: siehe Auftraggeber

Zeichen des Auftraggebers:

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:  
23.520.25/05-118-48 Bac/san

Ausstellungsdatum:  
09.06.2006

Produktbezeichnung: Sicherheitsbaustein

Typ: SRB 301X1

Bestimmungsgemäße  
Verwendung:

Prüfgrundlage:	73/23/EWG 89/336/EWG GS-ET-20	"Niederspannungsrichtlinie" "EMV-Richtlinie" "Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung von Sicherheitsschaltgeräten" (2005-06)
	DIN EN 60947-5-1	"Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte" (2005-02)
	DIN EN ISO 13849-2	„Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 2: Validierung" (2003-12)

Bemerkungen: Die sicherheitsrelevanten Strompfade mit den Freigabekontakten 13-14, 23-24 und 33-34 erfüllen hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Funktion die Anforderungen der Kategorie 4 nach DIN EN 954-1 (1997-03).

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 98/37/EG (Maschinen).

Diese Bescheinigung wird spätestens ungültig am:

31.12.2010

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom April 2004.

  
Dipl.-Ing. Stefan Stummel  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
