



NL Bedieningshandleiding Pagina 1 tot 8
Origineel

Inhoudsopgave

1 Over dit document

1.1 Functie 1

1.2 Doelgroep: gemachtigd personeel 1

1.3 Gebruikte symbolen 1

1.4 Correct gebruik 1

1.5 Algemene veiligheidsinstructies 1

1.6 Waarschuwing voor foutief gebruik 2

1.7 Uitsluiting van aansprakelijkheid 2

2 Productbeschrijving

2.1 Bestelsleutel 2

2.2 Speciale versies 2

2.3 Bestemming en gebruik 2

2.4 Technische gegevens 2

2.5 Veiligheidsclassificatie 3

3 Montage

3.1 Algemene montage-instructies 3

3.2 Afmetingen 3

4 Elektrische aansluiting

4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting . . . 3

5 Werkingsprincipe en instellingen

5.1 LED functies 3

5.2 Klemmenbeschrijving 3

5.3 Opmerkingen 4

5.4 Instelrapport SRB220XV2 / V.2 5

6 Gebruik en onderhoud

6.1 Functietest 5

6.2 Onderhoud 5

7 Demontage en afvalverwijdering

7.1 Demontage 5

7.2 Afvalverwijdering 5

8 Bijlage

8.1 Aansluitvoorbeelden 5

8.2 Startconfiguratie 5

8.3 Sensorconfiguratie 6

8.4 Actuatorconfiguratie 7

9 EU-conformiteitsverklaring

1. Over dit document

1.1 Functie

Deze bedieningshandleiding geeft u de benodigde informatie voor de montage, inbedrijfsstelling, veilige werking en de demontage van de veiligheidsmodule. Een duidelijk leesbare kopie van de bedieningshandleiding moet altijd in de directe nabijheid van het product bewaard worden.

1.2 Doelgroep: gemachtigd personeel

Alle activiteiten die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel, dat hiertoe gemachtigd is door de eigenaar van de machine of installatie, uitgevoerd worden.

Zorg ervoor dat u de bedieningshandleiding gelezen heeft en begrijpt voordat u het component installeert en in werking stelt.

Bij de keuze en inbouw van de componenten en bij hun integratie in de besturing moet de machinebouwer rekening houden met de normbepalingen en hun eisen.

1.3 Gebruikte symbolen



Informatie, tip, opmerking:

Dit symbool markeert nuttige extra informatie.



Voorzichtig: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot storingen, een foutieve werking of defecten leiden.

Waarschuwing: Het niet-naleven van deze waarschuwing kan tot lichamelijke verwondingen en/of materiële schade aan de machine tot gevolg hebben.

1.4 Correct gebruik

Het productassortiment van Schmersal is niet bedoeld voor particuliere consumenten.

De hier beschreven producten werden ontwikkeld om veiligheidsrelevante functies uit te voeren als onderdeel van een volledige machine of installatie. De bouwer van een machine of installatie is verantwoordelijk voor de correcte werking van het geheel.

De veiligheidsmodule mag uitsluitend voor de door de fabrikant toegelaten toepassingen en doeleinden gebruikt worden. Gedetailleerde informatie over het toepassingsgebied vindt u in het hoofdstuk "Productbeschrijving".

1.5 Algemene veiligheidsinstructies

De gebruiker moet de veiligheidsinstructies van deze bedieningshandleiding alsmede de nationale installatienormen en de geldende veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften in acht nemen.



Aanvullende technische informatie vindt u in de Schmersal catalogi of in de online catalogus: products.schmersal.com.

Alle vermeldingen zijn vrijblijvend en zonder enige contractuele verbintenis. Technische wijzigingen voorbehouden.

Bij naleving van de veiligheidsinstructies en de instructies voor montage, inwerkingstelling, bediening en onderhoud zijn geen restrisico's bekend.

1.6 Waarschuwing voor foutief gebruik



Bij ondeskundig of niet-correct gebruik of manipulaties kunnen bij gebruik van de veiligheidsmodule gevaren voor personen of schade aan machine- of installatieonderdelen niet uitgesloten worden. Neem ook de opmerkingen van de normen EN ISO 14119 en EN ISO 13850 in acht.

1.7 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en bedrijfsstoringen die voortvloeien uit montagefouten of het niet naleven van deze bedieningshandleiding. Voor schade die ontstaat vanwege het gebruik van reserveonderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant toegelaten zijn, is iedere vorm van aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten.

Om veiligheidsredenen is het eigenhandig herstellen, ombouwen of veranderen van het component uitdrukkelijk verboden. Iedere eigenmachtig uitgevoerde reparatie, ombouw of verandering is uit veiligheidsoogpunt niet toegestaan, en ontslaat in voorkomend geval de fabrikant van elke aansprakelijkheid en/of daaruit voortvloeiende schade.

De veiligheidsmodule mag uitsluitend gebruikt worden met gesloten behuizing, d.w.z. met gemonteerde frontdeksel.

2. Productbeschrijving

2.1 Bestelsleutel

Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende types:

SRB220XV2 / V.2



Alleen bij een correcte uitvoering van de montage, zoals in deze handleiding beschreven, blijft de veiligheidsfunctie en dus de conformiteit met de Machinerichtlijn behouden.

2.2 Speciale versies

Voor speciale versies die niet in de typesleutel onder 2.1 vermeld worden, gelden de vermeldingen hiervoor en hierna, voor zover zij overeenstemmen met de serieversies.

2.3 Bestemming en gebruik

De veiligheidsmodules voor gebruik in veiligheidscircuits zijn bedoeld voor inbouw in schakelkasten. Zij dienen voor de veilige evaluatie van de signalen van positiechakelaars met gedwongen verbreking voor veiligheidsfuncties aan zijdelings verschuifbare, draaibare en afneembare beschermvoorzieningen, noodstopbedienorganen en AOPD's (fotocellen).

De veiligheidsfunctie is gedefinieerd als het openen van de vrijgavecontacten 13-14 en 23-24 en het vertraagde openen van de vrijgavecontacten 37-38 en 47-48 bij het openen van de ingangen S11-S12 en/of S21-S22. De veiligheidsrelevante stroompaden met de uitgangcontacten 13-14 en 23-24 voldoen, mits een B_{100} evaluatie heeft plaatsgevonden, aan de volgende eisen (zie ook "Specificaties van EN ISO 13849-1"):

- categorie 4 – PL e volgens EN ISO 13849-1
- SIL 3 volgens IEC 61508
- SIL CL 3 volgens EN 62061

Het veiligheidsrelevante stroompad met de uitgangcontacten 37-38 en 47-48 vervult, mits een B_{100} evaluatie heeft plaatsgevonden, de volgende vereisten (zie ook "Specificaties van EN ISO 13849-1"):

- categorie 3 – PL d volgens EN ISO 13849-1
- SIL 2 volgens IEC 61508
- SIL CL 2 volgens EN 62061

Om het Performance Level (PL) volgens EN ISO 13849-1 van de volledige veiligheidsfunctie (bijv. sensor, logica, actuator) te bepalen, is een beoordeling van alle relevante componenten vereist.



Het volledige concept van de besturing, waarin de veiligheidscomponent geïntegreerd wordt, moet gevalideerd worden volgens de relevante normen.

2.4 Technische gegevens

Algemene gegevens:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Voorschriften: | EN 60204-1, EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
| Klimaatbelasting: | EN 60068-2-78 |
| Bevestiging: | Snelbevestiging voor DIN-rail volgens EN 60715 |
| Klembenaming: | EN 60947-1 |
| Materiaal van de behuizing: | Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
| Materiaal van de contacten: | AgSnO, AgNi, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd |
| Gewicht: | 420 g |
| Startvoorwaarden: | Automatisch of startknop (bewaakt) |
| Met terugkoppeling: | ja |
| Opkomvertraging met resetknop: | typ. 20 ms |
| Afvalvertraging bij noodstop: | typ. 25 ms |
| Afvalvertraging bij stroomuitval: | typ. 50 ms |

Mechanische gegevens:

| | |
|--|---|
| Uitvoering van de aansluiting: | Schroefklemmen |
| Kabeldoorsnede: | min. 0,25 mm ² / max. 2,5 mm ² |
| Aansluitkabel: | stijf of flexibel |
| Aandraaimoment voor aansluitklemmen: | 0,6 Nm |
| Met afneembare klemmen: | Neen |
| Mechanische levensduur: | 10 miljoen schakelingen |
| Schokbestendigheid: | 10 g / 11 ms |
| Trillingsbestendigheid volgens EN 60068-2-6: | 10...55 Hz, amplitude 0,35 mm |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C ... +60 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur: | -40 °C ... +85 °C |
| Dichtingsgraad: | Behuizing: IP40, Klem: IP20, Inbouwruimte: IP54 |
| Lucht- en kruipwegen volgens EN 60664-1: | 4 kV/2 (basisisolatie) |
| Storingsbestendigheid: | volgens EMC-richtlijn |

Elektrische gegevens:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Contactweerstand in nieuwe staat: | max. 100 mΩ |
| Verbruik: | max. 2,6 W / 5,4 VA |
| Nominale bedrijfsspanning U_g : | 24 VDC: -15% / +20%, Restspanning max. 10%, 24 VAC: -15% / +10% |
| Frequentiebereik: | 50 Hz / 60 Hz |
| Zekering van de bedrijfsspanning: | interne elektronische zekering, afschakelstroom > 0,9 A, reset na ca. 1 s |

Stroom en spanning aan stuurkringen:

| | |
|-------------|--|
| - S11, S12: | 24 VDC, continue stroom: 60 mA |
| - S13, S14: | 24 VDC, Startimpuls: 250 mA / 15 ms |
| - S21, S22: | 24 VDC, continue stroom: 20 mA; Startimpuls: 360 mA / 10 ms |
| - S31, S32: | 24 VDC, continue stroom: 65 mA |
| - S33, S34: | 24 VDC, Startimpuls: 180 mA / 5 ms |

Bewaakte ingangen:

| | |
|------------------------------|-----------|
| Dwarssluitingsherkenning: | optie |
| Kabelbreukdetectie: | ja |
| Aardlekdetectie: | ja |
| Aantal maakcontacten: | 0 |
| Aantal verbreekcontacten: | 2 |
| Leidingweerstand: | max. 40 Ω |
| Uitgangen: | |
| Aantal veiligheidscontacten: | 4 |
| Aantal hulpcontacten: | 0 |
| Aantal signaaluitgangen: | 0 |

Schakelvermogen van de veiligheidscontacten:

| | |
|------------------------|---|
| 13-14, 23-24 (STOP 0): | max. 250 V / 8 A ohmsche last (inductief bij geschikt beschermingscircuit); |
| | AC-15: 230 VAC / 6 A, DC-13: 24 VDC / 6 A; |
| | Totale stroom $U_B = 24$ VDC bij omgevingstemperatuur tot 45°C: 16 A / 55°C: 16 A / 60°C: 15 A; |
| | Totale stroom $U_B = 24$ VAC bij omgevingstemperatuur tot 45°C: 16 A / 55°C: 13,5 A / 60°C: 12 A; |
| 37-38, 47-48 (STOP 1): | max. 250 V / 8 A ohmsche last (inductief bij geschikt beschermingscircuit); |
| | AC-15: 230 VAC / 3 A, DC-13: 24 VDC / 2 A; |
| | Totale stroom $U_B = 24$ VDC bij omgevingstemperatuur tot 45°C: 12 A / 55°C: 11 A / 60°C: 10 A; |
| | Totale stroom $U_B = 24$ VAC bij omgevingstemperatuur tot 45°C: 11 A / 60°C: 9 A / 60°C: 8 A |

Beveiliging van de veiligheidscontacten: STOP 0: 8 A traag
STOP 1: 8 A traag

Gebruikscategorie volgens EN 60947-5-1: AC-15, DC-13

De technische gegevens van deze handleiding zijn geldig bij gebruik van de component met een nominale bedrijfsspanning $U_e \pm 0\%$.

2.5 Veiligheidsclassificatie

| | |
|----------------|--|
| Voorschriften: | EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
| PL: | STOP 0: tot e, STOP 1: tot d |
| Categorie: | STOP 0: tot 4, STOP 1: tot 3 |
| PFH-waarde: | STOP 0: $\leq 2,0 \times 10^{-8}/h$, STOP 1: $\leq 2,0 \times 10^{-7}/h$ |
| DC: | STOP 0: 99% (hoog), STOP 1: > 60% (laag) |
| CCF: | > 65 punten |
| SIL: | STOP 0: tot 3, STOP 1: tot 2 |
| Gebruiksduur: | 20 jaar |

De PFH waarden van $2,0 \times 10^{-8}/h$ en $2,0 \times 10^{-7}/h$ gelden voor de onder in de tabel vermelde combinaties van contactlast (stroom via vrijgavecontacten en aantal schakelcycli (n_{oply})). In geval van 365 werkdagen per jaar en een bedrijfstijd van 24-uren vloeien hieruit de hieronder vermelde schakelcyclitijden (t_{cycle}) voort voor de relaiscontacten.

Afwijkende toepassingen op aanvraag

| Contactlast: | n_{oply} | t_{cycle} |
|--------------|------------|-------------|
| 20 % | 525.600 | 1,0 min |
| 40 % | 210.240 | 2,5 min |
| 60 % | 75.087 | 7,0 min |
| 80 % | 30.918 | 17,0 min |
| 100 % | 12.223 | 43,0 min |

3. Montage

3.1 Algemene montage-instructies

De bevestiging gebeurt via snelbevestiging voor DIN rails volgens EN 60715.

Hang de onderkant van de behuizing, een beetje naar voren gekanteld, in de DIN rail en druk omhoog totdat zij vastklikt.

3.2 Afmetingen

Alle maten in mm.

Afmetingen component (H/B/D): 100 x 45 x 121 mm

4. Elektrische aansluiting

4.1 Algemene opmerkingen betreffende de elektrische aansluiting



De elektrische aansluiting mag uitsluitend in spanningsloze toestand door gemachtigd en gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.



Met het oog op de elektrische veiligheid, moeten de aanrakingsbeveiliging van de aangesloten en dus elektrisch verbonden toestellen en de isolatie van de toevoerkabels afgestemd zijn op de hoogst mogelijke spanning die zich in het toestel kan voordoen.

Lengte x van de kabel

8 mm



Schakelvoorbeelden zie bijlage



Om EMC invloeden te vermijden moeten de natuurkundige omgevings- en bedrijfsvoorwaarden ter plaatse van de inbouw van het product voldoen aan de paragraaf "Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)" van IEC 60204-1.

5. Werkingsprincipe en instellingen

5.1 LED functies

- K1: Status kanaal 1
- K2: Status kanaal 2
- K3: status vertraagde vrijgave (LED brandt, als het vertraagde vrijgavecontact 37-38 gesloten is)
- K4: status vertraagde vrijgave (LED brandt, als het vertraagde vrijgavecontact 47-48 gesloten is)
- U_B : status bedrijfsspanning (LED brandt als de klemmen A1-A2 onder spanning staan).
- Start: LED brandt even als de veiligheidsmodule opstart

5.2 Klemmenbeschrijving

(zie Afb. 1)


| | | |
|------------|---------|--|
| Spanning: | A1 | +24 VDC / 24 VAC |
| | A1.1 | +24 VDC / 24 VAC |
| | A2 | 0 VDC / 24 VAC |
| Ingangen: | S11-S12 | SD ingang 1 (+) |
| | S11-S32 | Ingang kanaal 2 (+) |
| | S21-S22 | Ingang kanaal 2 (-) (met dwarssluitdetectie) |
| | S31-S32 | Ingang kanaal 2 (+) (met dwarssluitdetectie) |
| Uitgangen: | 13-14 | Eerste veiligheidsvrijgave (stop 0) |
| | 23-24 | Tweede veiligheidsvrijgave (stop 0) |
| | 37-38 | Derde veiligheidsvrijgave (stop 1) |
| | 47-48 | Vierde veiligheidsvrijgave (stop 1) |
| Start: | S33-S34 | Externe reset (bewaakt) |
| | S13-S14 | Automatische start |
| | Y39-Y40 | Reset timer |

Frontafdekking openen (zie afb. 2)


- De frontklep wordt geopend door een sleufschroevendraaier in de deksel-uitsparing bovenaan en onderaan te steken en voorzichtig hiermee te wrikken.
- Als de frontklep geopend is, moeten de ESD vereisten nageleefd worden.
- Na de instelling moet de frontklep teruggeplaatst worden.
- De ingestelde afvalvertraging moet op de frontafdekking vermeld worden.



Elementen pas aanraken nadat ze elektrisch ontladen zijn!



Afb. 1



Afb. 2

Tijdstelling (zie Afb. 3 en 4)

- Instelling van de DIP schakelaars:
- De DIP-schakelaars bevinden zich onder de frontdeksel van de veiligheidsmodule (Afb. 3 en 4).
- Beide DIP schakelaars SW1 (kanaal 1) en SW2 (kanaal 2) moeten identiek ingesteld worden.
- De DIP schakelaars kunnen ingesteld worden als de bedrijfsspanning ingeschakeld is, maar de instelling wordt pas na een spanningsonderbreking van ca. 3 seconden door de SRB220XV2 overgenomen.



Afb. 3



Nieuwe instelbare afvalvertragingstijden en dwarssluitbewaking bij versie V.2! Zie Fig. 4. Tolerantie $\pm 2\%$

| Instelling DIP schakelaars | Afvalvertraging | Instelling DIP schakelaars | Afvalvertraging |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | <0,1 s | | 5,0 s |
| | 0,5 s | | 8,5 s |
| | 1,0 s | | 10,0 s |
| | 1,5 s | | 12,0 s |
| | 2,0 s | | 15,0 s |
| | 2,5 s | | 20,0 s |
| | 3,0 s | | 25,0 s |
| | 4,0 s | | 30,0 s |

Afb. 4

5.3 Opmerkingen

Verkorting van de vertragingstijd (Afb. 5)


- Om de afvalvertraging voortijdig te beëindigen moet een verbreekcontact op de klemmen Y39-Y40 aangesloten worden.
- Als deze functie niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden!

Afvalvertraagde vrijgavecontacten (zie Afb. 6)

- De afvalvertraging van de veiligheidscontacten 37-38 en 47-48 kan via DIP-schakelaars van 0 ... 30 seconden ingesteld worden. De DIP-schakelaars bevinden zich onder het frontdeksel van de veiligheidsmodule.
- De vrijgavecontacten 37-38 en 47-48 voldoen volgens EN 60204-1 aan stopcategorie 1.
- De vrijgavecontacten 13-14 en 23-24 voldoen volgens EN 60204-1 aan stopcategorie 0.



Afb. 5



Afb. 6

5.4 Instelrapport SRB220XV2 / V.2

Het rapport van de instelling van het apparaat moet door de klant aangevuld en bij de technische documentatie van de machine gevoegd worden.

Het instelrapport moet beschikbaar zijn in geval van een veiligheidsinspectie.

Firma: _____

De veiligheidsmodule wordt met de volgende machine gebruikt:

Machinenr. _____ Machinetype _____ Veiligheidsmodule nr. _____

Ingestelde afvalvertraging: _____

Ingesteld op _____ Handtekening van de verantwoordelijke _____

6. Gebruik en onderhoud

6.1 Functietest

De veiligheidsfunctie van de veiligheidsmodule moet getest worden. Hierbij moet vooraf het volgende gegarandeerd zijn:

1. Bevestiging
2. Juiste uitvoering van de bedrading en de aansluitingen
3. Eventuele schade aan de behuizing van de veiligheidsmodule
4. Elektrische functie van de aangesloten sensoren en hun invloed op de veiligheidsmodule en de nageschakelde actoren

6.2 Onderhoud

Wij raden een regelmatige visuele inspectie en functietest aan, inclusief de volgende stappen:

1. Correcte bevestiging van de veiligheidsmodule controleren
2. Voedingskabel op eventuele beschadigingen controleren
3. Elektrische functie controleren



Het toestel moet volgens de Verordening op de Industriële Veiligheid regelmatig en minstens 1 x jaar geïnspecteerd worden.

Beschadigde of defecte componenten moeten onmiddellijk vervangen worden.

7. Demontage en afvalverwijdering

7.1 Demontage

De veiligheidsmodule mag uitsluitend in spanningsloze toestand gedemonteerd worden.

De behuizing aan de onderkant naar boven drukken en een beetje naar voren gekanteld, uitnemen.

7.2 Afvalverwijdering


De veiligheidsrelaismodule moet op een correcte manier volgens de geldende nationale voorschriften en wetgevingen afgevoerd worden.

8. Bijlage

8.1 Aansluitvoorbeelden

Het voorbeeld toont een tweekanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee contacten A en B, waarvan minstens een gedwongen verbrekend contact, met externe resetknop (R) (zie Afb. 7)

- Vermogensvlak: tweekanalige aansturing, geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen schakelende contacten.
- De besturing herkent kabelbreuken, aardlekken en dwarssluitingen in het bewakingscircuit.



Afb. 7

a) Besturing

F1 = interne elektronische smeltveiligheid, afschakelstroom > 0,9 A

⊕ = Terugkoppeling

RT = Reset timer, Verkorting van de vertragingstijd

8.2 Startconfiguratie

Externe startknop (met flankdetectie) (Afb. 8)


- De externe resetknop wordt geïntegreerd zoals op de afbeelding getoond.
- De veiligheidsmodule wordt geactiveerd door het resetten (na het loslaten) van de resetknop (= "detectie van de afvallende flank"). Storingen in de resetknop die tot een onopzettelijke herstart kunnen leiden, worden door deze besturing herkend en leiden tot een blokkering van de werking.

Automatische start (zie Afb. 9)


- Een automatische start vindt, zoals getoond, plaats door het in serieschakelen in de terugkoppeling. Als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.
- Opgelet: Niet toegelaten zonder bijkomende maatregelen indien het risico bestaat dat men over de beschermvoorziening heen kan stappen!
- Opgelet: In de zin van EN 60204-1 paragraaf 9.2.3.4.2 is de bedrijfsmodus "Automatische start" slechts beperkt toegelaten. In het bijzonder moet een onopzettelijke herstart van de machine door andere geschikte maatregelen verhindert worden.



Vanwege het werkingsprincipe van de elektronische zekering moet de gebruiker controleren of er bij circuits zonder resetknop (automatische reset) geen kans op een onverwachte start ontstaat.



Afb. 8



Afb. 9

8.3 Sensorconfiguratie

Tweekanalige aansturing van veiligheidsgerichte elektronische (microprocessorgebaseerde) beschermvoorzieningen met p-schakelende halfgeleideruitgangen, bijv. AOPD's, volgens EN IEC 61496 (Afb. 10)


- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de bewakingscircuits worden gewoonlijk door de beschermvoorzieningen herkend. De veiligheidsmodule beschikt bijgevolg niet over een dwarsluitherkenning.
- Als dwarssluitingen in de besturingscircuits door de beschermvoorziening gedetecteerd worden: categorie 4 – PL e volgens EN ISO 13849-1 mogelijk.

Eenkanalig noodstopcircuit met bedienorganen volgens EN ISO 13850 en EN 60947-5-5 (Afb. 11)


- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in het besturingscircuit.
- Cat. 2 – PL d volgens EN ISO 13849-1 mogelijk.

Tweekanalige noodstopschakeling met bedienorganen volgens EN ISO 13850 en EN 60947-5-5 (Afb. 12)


- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden niet herkend.
- Cat. 4 – PL e volgens EN ISO 13849-1 mogelijk (bij afgeschermd bekabeling)



Afb. 10



Afb. 11



Afb. 12

Tweekanalige noodstopschakeling met bedienorganen volgens EN ISO 13850 en EN 60947-5-5 (Afb. 13)


- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden herkend.
- Cat. 4 – PL d volgens EN ISO 13849-1 mogelijk.

Eenkanalige veiligheidsdeurbewaking met vergrendelvoorzieningen volgens EN ISO 14119 (Afb. 14)


- Minstens een gedwongen verbreekcontact vereist.
- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in het besturingscircuit.
- Cat. 1 – PL c volgens EN ISO 13849-1 mogelijk.

Tweekanalige veiligheidsdeurbewaking met vergrendelvoorzieningen volgens EN ISO 14119 (Afb. 15)


- Met minstens een gedwongen verbrekende positieschakelaar.
- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden niet herkend.
- Cat. 4 – PL e volgens EN ISO 13849-1 mogelijk (bij afgeschermd bekabeling)



Afb. 13



Afb. 14




Afb. 15

Tweekanalige veiligheidsdeurbewaking met vergrendelvoorzieningen volgens EN ISO 14119 (Afb. 16)


- Met minstens een gedwongen verbrekende positieschakelaar.
- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de besturingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de besturingscircuits worden herkend.
- Cat. 4 – PL d volgens EN ISO 13849-1 mogelijk.

Bewaakte tweekanalige veiligheidsdeur: tweekanalige veiligheidsdeurbewaking volgens EN ISO 14119 met minstens een gedwongen verbrekende positieschakelaar en automatische start (Afb. 17)

- Deze besturing herkent kabelbreuken en aardlekken in de deurbewakingscircuits.
- Dwarssluitingen tussen de deurbewakingscircuits worden herkend.
- Tussen het openen van de contacten S13-S14 en het sluiten van S21-S22 en S31-S32 wordt een tijd van ongeveer 500 ms getolereerd.
- Cat. 4 – PL d volgens EN ISO 13849-1 mogelijk.



Afb. 16



Afb. 17

8.4 Actuatorconfiguratie


Eenkanalige aansturing met terugkoppeling (Afb. 18)

- Geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
- Ⓜ = terugkoppeling: als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.


Tweekanalige aansturing met terugkoppeling (Afb. 19)

Tweekanalige aansturing met terugkoppeling (Afb. 19)

- Geschikt voor contactversterking of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
- Ⓜ = terugkoppeling: als de terugkoppeling niet nodig is, moet hier een overbrugging gemaakt worden.



Afb. 18



Afb. 19

9. EU-conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring



Origineel K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30
42279 Wuppertal (D)
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.

Benaming van de component: SRB220XV2 / V.2

Beschrijving van de component: Veiligheidsmodule voor noodstopcircuits en veiligheidsdeurbewakingen

Geharmoniseerde Richtlijnen:

| | |
|------------------|------------|
| Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
| EMC-Richtlijn | 2014/30/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |

Toegepaste normen: EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009,
EN 60947-5-1:2017,
EN ISO 13849-1:2015,
EN ISO 13849-2:2012

Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage X, 2006/42/EG: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035

Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: Oliver Wacker
Mödinghofe 30
42279 Wuppertal (D)

Plaats en datum van opstelling: Wuppertal, 8 november 2021

Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

SRB220XV2/V2-E-NL



De meest recente geldige conformiteitverklaring kan via products.schmersal.com gedownload worden.

