

Zertifikat

Certificate



TÜV NORD CERT

Registrier-Nr.

Registration No.

78/780/551333-1

Zeichen des Auftraggebers

Customer's reference

Auftragsdatum

Date of application

22.03.04

Aktenzeichen

File reference

8000551333

Prüfbericht Nr.

Test report no.

04/YMA551333

Name und Anschrift des Auftraggebers

**K.A. Schmersal GmbH
Möddinghofe 30**

42279 Wuppertal

Name and address of
the customer

Beschreibung des Produktes

**Universelles Aktor-Sensor-Koppel-Modul für AS-i "Safety
at Work" integriert in Not-Aus-Stationen der Serie**

NAS..AS..

Description of product

Fertigungsstätte

s.o.

Manufacturing plant

Geprüft nach

**Maschinen-Richtlinie 98/37/EG
EN 60947-5-5:1998 (in Anlehnung)
EN 954-1:1997**

**Steuerungskategorie der Schaltfunktion nach EN 954-1:
bis Kat. 4 (mit Öffnerkontakten oder Öffner/Schließer-Kombination)**

Tested in accordance with

Anmerkungen

**Bei der Konfiguration des AS-i Systems, der Slaves und des Monitors
sind bezüglich der jeweiligen Anwendungsfälle (Sicherheitsfunktionen)
die entsprechenden Produkt- bzw. Anwendungsnormen zu beachten.**

**Die Slaves sind als „zweikanalig zwangsgeführt“ oder „zweikanalig
abhängig“ zu parametrieren. Bei abgeschalteter Synchronzeit-
überwachung (Synchronzeit ∞) muss die Anlaufstestung aktiviert sein.**

Remarks

**Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf**

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG

K.-H. Schwedt

**Hannover, den 02.09.2004
Hanover, dated**

Am TÜV 1 • 30519 Hannover • Fon +49 (0)511 986 1470 • Fax +49 (0)511 986 1590