



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305670186

认证委托人名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产者名称及地址

ACE Schmersal Eletroeletronica Industrial Ltda.
Av. Brasil, 815 - Jardim Esplanada, 18550-000 Boituva, SP Brazil

生产企业名称及地址

ACE Schmersal Eletroeletronica Industrial Ltda.
Av. Brasil, 815 - Jardim Esplanada, 18550-000 Boituva, SP Brazil

产品名称和系列、型号、规格

拉绳开关

ZQ900,TQ900: Ui:500V; Uimp:6kV; Ith:6A; AC-15:Ue/Ie:230V/4A;
DC-13:Ue/Ie:24V/1A; 外壳防护等级: ZQ900...N:IP65,其他:IP67; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月05日 有效期至: 2029年08月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305670186

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

Ordering Code = (1)Q 900-(2)-(3)-(4)-(5)

Nr.	Option	Description	
(1)	Z	Snap action, direct opening (with Reset button)	速动, 直接打开 (带复位按钮)
	T	Slow action, direct opening (without Reset button)	缓动, 直接打开 (不带复位按钮)
(2)	11	1x NO contact, 1x NC contact	1 常开, 1 常闭触点
	13	1x NO contact, 3x NC contact	1 常开, 3 常闭触点
	22	2x NO contact, 2x NC contact	2 常开, 2 常闭触点
	02	2x NC contacts	2 常闭触点
	04	4x NC contacts	4 常闭触点
(3)	Blank	Standard type	标准类型
	N	With emergency-stop pushbutton, only for ZQ types	带急停按钮, 仅适用于 ZQ 型
(4)	Blank	Standard type	标准类型
	STC2	Connector Version, special pin assignment	连接器版本, 特殊引脚分配
(5)	Blank	Standard type	标准类型
	xxxx-xx	Indicator for minor customer-specific design change, without change for function or structure	针对客户特殊需求, 不改变产品结构和功能

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司