



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305668644

认证委托人名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产者名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产企业名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

产品名称和系列、型号、规格

联锁开关

AZM 415;Ui: 250V;Uimp: 4kV; Ith:6A; AC-15:Ue/Ie: 230 VAC/4 A;IP67(x-型 IP54);
型号解释详见附件;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月01日 有效期至：2029年07月31日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305668644

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释：

AZM 415-(1)(2)P(3)K(4)-(5)-(6) (7)-(8)

No.	Option 选项	Description 描述	
(1)	11/11 or 22	2 NC / 2 NO contacts	2 常开, 2 常闭触点
	11/02	3 NC contacts / 1 NO contact	1 常开, 3 常闭触点
	11/20	1 NC contact / 3 NO contacts	3 常开, 1 常闭触点
	02/11	3 NC contacts / 1 NO contact	1 常开, 3 常闭触点
	02/20	2 NC / 2 NO contacts	2 常开, 2 常闭触点
	02/02	4 NC contacts	4 常闭触点
	33	3 NC / 3 NO contacts	3 常开, 3 常闭触点
	(2)	X	IP 54 Protection
Z		IP 67 Protection	IP 67
(3)	Blank	Standard	标准类型
	D	for double doors	为双开门
(4)	blank	Power to unlock	通电开锁
	A	Power to lock	通电上锁
(5)	Blank or M20	Cable gland (M20)	电缆接头 (M20)
	ST	M23 connector at the right-hand side	连接器 M23 右侧
	STR	M23 connector at bottom	连接器 M23 底部
(6)	Blank	Without manual release	无 手动解锁
	E	Manual release using triangular key, direct opening of solenoid	手动解锁 用三角钥匙
	F	Manual release using triangular key, opening at toggle; with locking screw	用三角钥匙 (螺纹锁紧保护)
	FE	Manual release using triangular key, opening at toggle; operation outside enclosure of main component	用三角钥匙
	RS	Manual release using key	手动解锁 带钥匙
	T	Emergency exit using latched pushbutton	紧急出口 利用锁定按钮 (仅仅为了 通电开锁)
	TEI	Emergency exit and manual release, inside	紧急出口 和 手动解锁, 内部

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305668644

证书附页：第 2 页 共 2 页

		mounting	安装 (仅仅为了 通电开锁)
	NS	Emergency release using lock button	紧急开锁 采用带锁按钮
(7)	24 VAC/DC	Us 24 VAC /DC	Us: 24 VAC/DC
	110 VAC	Us 110 VAC	Us: 110 VAC
	230 VAC	Us 230 VAC	Us: 230 VAC
(8)	blank	Standard type	标准类型
	xxxx-xx	Indicator for minor customer-specific design change, without change for function or structure;	针对客户特殊需求, 不改变产品结构和功能

Remark: Order of blocks (7) and (8) may be reversed, no technical difference

备注：第 (7) 和 (8) 项可以调换，没有技术差异

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司