



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305670218

认证委托人名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产者名称及地址

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Moeddinghofe 30, D-42279 Wuppertal, Germany

生产企业名称及地址

Schmersal India Pvt. Ltd.
G-7/1, MIDC; Ranjangaon, Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra,
India

产品名称和系列、型号、规格

拉绳开关

ZQ 900, ZQ901: Ui:500V;Uimp:6kV;Ith:6A; AC-15: Ue/Ie:230VAC/4A; DC-13:
Ue/Ie:24VDC/1A;ZQ 900:IP67;ZQ 900...N: IP65; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月05日 有效期至：2029年08月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305670218

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

3. 系列的描述和型号的解释(Description of product series and explanation of model/ type): (续 continue)
3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

Ordering Code = ZQ 90(1)-(2)(3)-(4)

Nr.	Option	Description	
	ZQ90	Product name	产品系列名称
(1)	0	Standard enclosure	标准外壳
	1	Stainless Steel enclosure	不锈钢外壳
(2)	02	2x NC contacts	2 常闭触点
	11	1x NO contact, 1x NC contact	1 常开, 1 常闭触点
	13	1x NO contact, 3x NC contact	1 常开, 3 常闭触点
	22	2x NO contact, 2x NC contact	2 常开, 2 常闭触点
	04	4x NC contacts	4 常闭触点
(3)	Blank	Standard product	标准类型
	N	With emergency-stop pushbutton	带急停按钮
(4)	Blank	Standard type	标准类型
	xxxx-xx	Indicator for minor customer-specific design change, without change for function or structure	针对客户特殊需求, 不改变产品结构和功能

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司